

ZARZĄDZENIE Nr 145 /2019

**Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 27 grudnia 2019 roku**

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 14, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.),

- z a r z ą d z a m – co następuje:

§ 1


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 wprowadzający podstawowe normy zużycia paliwa oraz dodatki do normy podstawowej dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego stanowiącego wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku otrzymuje treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ogólno-Organizacyjnego i Społeczno-Administracyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ MIASTA
SZCZYRK**
Antoni Byrdy

I. Normy podstawowe zużycia paliwa przez OSP Szczyrk
SAMOCHOBY POŻARNICZE

Lp	Rodzaj i typ pojazdu	Nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna l/100km	Norma pracy silnika na postoju dm^3/min	Norma pracy silnika na postoju dla pracy autopompy	Dodatki*	Rozliczenie
1	SCANIA P 360	SBI 78998	ON	38,50	0,19	0,38	Z 42,35	miesięcznie
2.	Star 266 GBM 25/8	BLT 2936	ON	38,0	0,19	-	Z 41,80	miesięczne
3.	Mercedes Unimog U 1300L	SBI 5YE5	ON	26,7	0,13	0,27	Z 29,37	miesięczne
4.	Land Rover Def 110 Tdi	SBI 2YA5	ON	12,50	0,06	-	Z 13,75	miesięczne
5.	TATRA T815	SBI 46HW	ON	57,0	0,28	0,57	Z 62,70	miesięcznie

*normę pracy silnika na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik 0,0005 i wyrażenie jej w dm^3/min .

* „dodatek zimowy” Z – 10% normy – używanie pojazdu w okresie zimowym tj. od 01 stycznia do 31 marca

II. Normy podstawowe zużycia paliwa przez OSP Szczyrk
SPRZĘT

Lp	Rodzaj i typ pojazdu		Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna l/godz	Rozruch silnika na 1 m-c	Dodatki	Rozli czenie	Czas/ilość rozruchów kontrolnych w miesiącu*
1.	POLONIA P05 1 1,3		Pb	9,9	0,8 l	-	miesięczne	1x5'
2.	NIAGARA 5		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
3.	NIAGARA 23		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
4.	Pompa szlamowa 6		Pb	2,1	0,52 l	-	kwartalnie	3x5'
5.	Pompa szlamowa 20		Pb	2,1	0,52 l	-	kwartalnie	3x5'
6.	Pompa szlamowa 22		Pb	2,1	0,52 l	-	kwartalnie	3x5'
7.	Pompa pływakowa MEWA 17		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
8.	AGREGAT 220V/27 7		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
9.	AGREGAT 220V/27 8		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
10.	Agregat AW 65/40 12		Pb	2,4	0,8 l	-	miesięczne	4x5'
11.	Agregat Honda 360V/5kW 14		Pb	2	0,5 l	-	kwartalnie	3x5'
12.	Tohatsu VC 72AS 13		Pb	9	1,5 l	-	kwartalnie	2x5'

13.	Turbowentylator GT 164SE 18		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
14.	Pilarka 9		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
15.	Pilarka 10		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
16.	Pilarka 19		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
17.	Pilarka 11		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
18.	Pilarka 15		Pb	1,1	0,27 l	-	kwartalnie	3x5'
19.	Pilarka 25		Pb	1,1	0,27 l	-	Kwartalnie	3x5'
20.	Zestaw ratownictwa HOLMATO 21		Pb	2,1	0,7 l	-	miesięczne	4x5'
21.	Agregat Kipor IG 2600 24		Pb	1,6	0,4 l		kwartalnie	3x5'
22.	Motopompa szlamowa PH 2400	00039	Pb	3,5	0,9		kwartalnie	3x5'
23.	Przecinarka ratownicza STHIL TS 800	00040	Pb	1,1	0,27		kwartalnie	3x5'
24.	Agregat prądotwórczy Endress ESE 606 RS-Gt	00043	Pb	2,5	0,62		kwartalnie	3x5'
25.	Opryskiwacz plecakowy STHIL SR	8/124/00016	Pb	1,1	0,27		kwartalnie	3x5'
26.	Opryskiwacz plecakowy STHIL SR 430	8/124/00017	Pb	1,1	0,27		kwartalnie	3x5'
27.	Piła ratownicza STHIL MS 461 R	8/124/00019	Pb	1,1	0,27		kwartalnie	3x5'
28.	Piła ratownicza STHIL MS 461 R	8/124/00020	Pb	1,1	0,27		kwartalnie	3x5'

29.	Pilarka HUSQVARNA T435		Pb	1,1	0,271	kwartalnie	3x5'
30.	Pilarka spalinowa Husqvarna 560XP		Pb	1,1	0,271	kwartalnie	3x5'

*pojazd pożarniczy lub sprzęt silnikowy, który w danym okresie był wykorzystany podczas akcji ratowniczej, nie podlega rozruchowi kontrolnemu

III. Jako podstawę do ustalania norm przyjęto w szczególności:

- dane producenta wskazane w instrukcji obsługi sprzętu,
- opinie techniczną rzeczoznawcy.