

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63

email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl.

ONS-HKiŚ/4560/2/2018

Bielsko-Biała 17.01.2018r.

L.dz. 349/2018



**Burmistrz Miasta
Szczyrk**

Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2017r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2017r. na terenie miasta Szczyrk.

Woda na teren miejscowości Szczyrk dostarczana jest przez AQUA S.A w Bielsku-Białej oraz podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej.

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano ogółem:

- 16 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego,
- 1 próbka wody w ramach monitoringu przeglądowego.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność handlową pobrano ogółem:

- 24 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego,
- 7 próbek wody w ramach monitoringu przeglądowego.

Zakres badanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym:

Monitoring kontrolny

1. Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, odczyn, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, glin oraz fosforany w miejscach ich dozowania.

Data, Podpis