

GKUHİR.6220.5.2022

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika P. Ryszarda Grubki „WODSYSTEM” mgr inż. Ryszard Grubka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Olszowa 61, działającego w imieniu Gminy Szczyrk dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do posesji w rejonie ulic Szczytowej i Bratków w Szczyрку”

orzekam:

- I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do posesji w rejonie ulic Szczytowej i Bratków w Szczyрку” umiejscowionego na działkach o nr ewid.: 670/1, 673/1, 668/2, 941/2, 668/1, 668/3, 652/1, 652/2, 655/2, 682/1, 661, 660, 649, 657/1, 682/2, 742, 658, 674, 459, 513/5, 941/1, 685, 653/1, 659, 681, 647, 8320, 8321, 1672/1, 293, 512, 731/4, 748/4, 461, 2090/2, 686, 687, 702, 942, 629, 943, 945, 1691, 946, 950, 683, 941/3, 708/1, 709/1, 940, 711, 931, 930, 927, 703, 750, 749/1, 747/2, 642/1, 641, 640/2, 757/1, 757/4, 755/1, 620/8, 620/6, 758/6, 706/3, 752/5, 8188, 713, 714, 753, 757/5, 724, 726, 728/1, 729, 727/3, 731/7, 731/6, 764/4, 764/8, 733/2, 766, 738/1, 772, 774/1, 774/2, 773, 752/2, 760/3, 760/2, 947, 315/1, 347, 346, 345/1, 774/3.

II. Warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
 - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych,
 - c) wyгородzenie tymczasowe, w rejonie cieków wodnych, powinno być stabilne oraz mieć trwałą naciąg, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża jego efektywność. Wyгородzenie powinno gwarantować skuteczną ochronę płazów i być wykonane z siatki o oczkach o wielkości maksymalnie 0,5 cm x 0,5 cm lub geotkaniny i parametrach: wysokość nie niższa niż 50 cm nad poziomem gruntu oraz osadzona w gruncie na głębokość nie mniejszą niż 30 cm. Wyгородzenie winno mieć przewieszkę o szerokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy (tj. od zasypywanego zbiornika). Wolne końce ogrodzeń należy zakończyć U - kształtnymi zawrotkami.
2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - 1) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub

- grubych mat słomianych lub trzciniowych,
- 2) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - 3) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - 4) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - 5) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
3. Prace związane z rozebraniem istniejących umocnień skarp i dna koryta cieku Żylicy, wykonaniem metodą przekopu otwartego przekroczenia cieku oraz odtworzeniem umocnień koryta cieku w postaci narzutu kamiennego należy prowadzić przy niskich stanach wód i niezahamowanym przepływie wody tj. z zachowaniem przepływu biologicznego, w sposób minimalizujący zanieczyszczenie i zamulenie płynących wód, spowodowane naruszeniem osadów dennych i zboczowych.
 4. Umocnienie skarp i dna cieku należy wykonać przy użyciu materiału naturalnego. Zastosowanie narzutu kamiennego możliwe jest wyłącznie bez użycia siatki.
 5. Uzyskać stosowne pozwolenia wodnoprawne na prowadzenie rurociągów przez wody powierzchniowe oraz na umocnienie brzegów w rejonie przejść.
 6. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
 7. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
 8. Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.
 9. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.
 10. Ścieki powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić regularny ich wywóz przez uprawnione podmioty.
 11. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wody z odwodnienia należy uprzednio oczyścić (odmulić) z zawiesiny ogólnej przed wprowadzeniem do odbiornika
 12. Po zakończeniu prac w rejonie przejść wykonanych metodą otwartą należy koryta i umocnienia przywrócić do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07.04.2022 r., /wpływ do tut. urzędu w dniu 08.04.2022 r./, pełnomocnik P. Ryszard Grubka „WODSYSTEM” mgr inż. Ryszard Grubka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Olszowa 61, działający w imieniu Gminy Szczyrk, uzupełniony pismem z dnia 26.05.2022 r., zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do posesji w rejonie ulic Szczytowej i Bratków w Szczyрку”.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w:

- § 3 ust. 1 pkt 81 - sieć kanalizacyjna o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km.

Na podstawie złożonego wniosku Burmistrz Miasta Szczyrk wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz zawiadomił o wszczęciu postępowania wnioskodawcę oraz strony postępowania.

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony biorące udział w postępowaniu zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 03.06.2022 r. o wszczęciu przedmiotowego postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków. Informację tę zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyрку (www.bip.szczyrk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczyрку przy ul. Beskidzkiej 4 na okres 14 dni. Strony nie wniosły żadnych uwag, wniosków oraz zastrzeżeń.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie w dniu 06.06.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku - Białej oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 13.06.2022 r. znak KR.ZZŚ.5.4630.36.2022.DM wezwał do uzupełnienia i wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 13.06.2022 r. /wpływ do tut. urzędu 14.06.2022 r./ znak ONS-ZNS.512.35.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z sięgaczami do posesji w rejonie ulic Szczytowej i Bratków w Szczyрку” nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem dnia 14.06.2022 r. znak WOOS.4220.341.2022.AM.1 wezwał do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. W piśmie z dnia 20.06.2022 r. udzielono odpowiedzi na powyższe wezwanie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem dnia 22.06.2022 r. znak WOOS.4220.341.2022.AM wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na wezwanie PGW WP z dnia 13.06.2022 r. znak KR.ZZŚ.5.4630.36.2022.DM pełnomocnik pismem z dnia 22.06.2022 r. /wpływ do urzędu 23.03.2022 r./ przedstawił wymagane wyjaśnienia.

Pismem z dnia 23.06.2022 r. przedłożone wyjaśnienia zostały przesłane do organów opiniujących.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie z dnia 29.06.2022 r. /wpływ do tut. urzędu 30.06.2022 r./, znak: KR.ZZŚ.5.4360.36.2022.DM wyraził opinię, że przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do posesji w rejonie ulic Szczytowej i Bratków w Szczyрку, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko –przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Uzyskać stosowne pozwolenia wodnoprawne na prowadzenie rurociągów przez wody powierzchniowe oraz na umocnienie brzegów w rejonie przejść.
2. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
3. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

4. Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.
5. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.
6. Ścieki powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić regularny ich wywóz przez uprawnione podmioty.
7. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wody z odwodnienia należy uprzednio oczyścić (odmulić) z zawiesiny ogólnej przed wprowadzeniem do odbiornika
8. Po zakończeniu prac w rejonie przejść wykonanych metodą otwartą należy koryta i umocnienia przywrócić do stanu pierwotnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej pismem znak ONS-ZNS.512.35a.2022, z dnia 05.07.2022 r. /wpływ do tut. urzędu 07.07.2022 r./ stanowiącym odpowiedź na przesłane pismem z dnia 23.06.2022 r. uzupełnienia i wyjaśnienia poinformował, iż podtrzymuje swoją opinię nr ONS-ZNS.512.35.2022 z dnia 13.06.2022 r. oraz akceptuje uzupełnienia i wyjaśnienia wprowadzone ww. pismem.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOS.4220.341.2022.AM.2 z dnia 22.06.2022 r. pełnomocnik przedłożył w dniu 25.07.2022 r. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem znak WOOS.4220.341.2022.AM.3 z dnia 03.08.2022 r. wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do posesji w rejonie ulic Szczytowej i Bratków w Szczyrku”. Wskazał również konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska:

1. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
 - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych,
 - c) wyгородzenie tymczasowe, w rejonie cieków wodnych, powinno być stabilne oraz mieć trwałą naciąg, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża jego efektywność. Wyгородzenie powinno gwarantować skuteczną ochronę płazów i być wykonane z siatki o oczkach o wielkości maksymalnie 0,5 cm x 0,5 cm lub geotkaniny i parametrach: wysokość nie niższa niż 50 cm nad poziomem gruntu oraz osadzona w gruncie na głębokość nie mniejszą niż 30 cm. Wyгородzenie winno mieć przewieszkę o szerokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy (tj. od zasypywanego zbiornika). Wolne końce ogrodzeń należy zakończyć U - kształtnymi zawrotkami.
2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - 1) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
 - 2) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,

- 3) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - 4) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - 5) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
3. Prace związane z rozebraniem istniejących umocnień skarp i dna koryta cieku Żylicy, wykonaniem metodą przekopu otwartego przekroczenia cieku oraz odtworzeniem umocnień koryta cieku w postaci narzutu kamiennego należy prowadzić przy niskich stanach wód i niezahamowanym przepływie wody tj. z zachowaniem przepływu biologicznego, w sposób minimalizujący zanieczyszczenie i zamulenie płynących wód, spowodowane naruszeniem osadów dennych i zboczowych.
4. Umocnienie skarp i dna cieku należy wykonać przy użyciu materiału naturalnego. Zastosowanie narzutu kamiennego możliwe jest wyłącznie bez użycia siatki.

Pełnomocnik pismem z dnia 06.09.2022 r. zwrócił się o uwzględnienie w decyzji środowiskowej działki nr 774/3, z uwagi na konieczność ominięcia projektowanym kanałem zbiorczym istniejącego muru oporowego, podtrzymującego skarpe na granicy posesji Szczytowa 34F-I i 36 A-E.

Rozszerzenie zakresu inwestycji o działkę nr 774/3 nie będzie miało wpływu na oddziaływanie inwestycji na środowisko ani strony biorące udział w prowadzonym postępowaniu. Działka ta znajdowała się na etapie wszczęcia postępowania w obszarze znajdującym się 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla posesji, zlokalizowanych w rejonie ul. Szczytowej, Beskidzkiej, Pod Brzezina i Bratków w Szczyrku na działkach o nr ewid.: 670/1, 673/1, 668/2, 941/2, 668/1, 668/3, 652/1, 652/2, 655/2, 682/1, 661, 660, 649, 657/1, 682/2, 742, 658, 674, 459, 513/5, 941/1, 685, 653/1, 659, 681, 647, 8320, 8321, 1672/1, 293, 512, 731/4, 748/4, 461, 2090/2, 686, 687, 702, 942, 629, 943, 945, 1691, 946, 950, 683, 941/3, 708/1, 709/1, 940, 711, 931, 930, 927, 703, 750, 749/1, 747/2, 642/1, 641, 640/2, 757/1, 757/4, 755/1, 620/8, 620/6, 758/6, 706/3, 752/5, 8188, 713, 714, 753, 757/5, 724, 726, 728/1, 729, 727/3, 731/7, 731/6, 764/4, 764/8, 733/2, 766, 738/1, 772, 774/1, 774/2, 773, 752/2, 760/3, 760/2, 947, 315/1, 347, 346, 345/1, 774/3.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- 1) sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej zbiorczej o długości całkowitej ok. 2250 m,
- 2) przykanaliki sanitarne z o długości całkowitej ok. 400 m,
- 3) zabudowę ok. 110 szt. studzienek rewizyjnych,
- 4) wykonanie przejścia kanałem o długości ok. 25 m pod rzeką Żylicą, w stalowej rurze ochronnej oraz czterech przejść pod lokalnymi ciekami w rurach ochronnych o całkowitej długości ok. 25 m,
- 5) wykonanie przejścia kanałem o długości ok. 20 m pod jezdnią ulicy Beskidzkiej w rurze stalowej ochronnej metodą bezwykopową.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na likwidację indywidualnych zbiorników bezodpływowych i podłączenie posesji do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W ten sposób wyeliminowane zostaną źródła zanieczyszczenia wód i gleby w postaci nieszczelnych szamb i lokalnych kanałów ściekowych.

Teren realizacji planowanej inwestycji stanowią tereny zabudowy jednorodzinnej o znacznym zagęszczeniu jedynie przy ciągach komunikacyjnych. W pozostałym zakresie jest zabudowa ma charakter luźny lub rozproszony. Wyjątek stanowi kompleks budynków w zabudowie szeregowej, zlokalizowanych na północnym krańcu ul. Szczytowej.

Tereny objęte zakresem inwestycji to głównie korytarze infrastruktury technicznej - ulice: Beskidzka, Szczytowa, Bratków, Pod Brzezina a także gruntowe drogi dojazdowe. Jedynie droga gruntowa bez nazwy (odgałęzienie ul. Szczytowej wzdłuż potoku) prowadzi w strefie zadrzewienia wzdłuż cieku. Prowadzenie robót budowlano-montażowych w tym ciągu odbędzie się jednak bez ingerencji w istniejący drzewostan. Jak wynika z kip, w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej wystąpią przypadki konieczności usunięcia pojedynczych drzew, kolidujących z planowaną lokalizacją przykanalików. Jak wynika z uzupełnienia do kip, usunięcia drzew wymagać będzie jedynie przeprowadzenie kolektora ściekowego pod korytem cieku Żylica. Skarpy brzegowe Żylicy w strefie planowanego przekroczenia umocnione są narzutem kamiennym, który obecnie porośnięty

jest młodym drzewostanem. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe występowanie samosiejek w rejonie skarp brzegowych powodujące degradację umocnień są zjawiskiem niepożądanym.

W decyzji określono rozwiązania, jakie należy wprowadzić w celu ochrony drzew i krzewów, które nie będą usuwane, przed możliwym uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych i montażowych.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej metodą tradycyjną tzn. układania w wykopie otwartym umocnionym. Planowana kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami będzie układana na głębokościach od 1,5 do 3,0 m ppt, lokalnie możliwe są zagłębienia na poziomie ok. 4-5 m ppt w rejonie przejścia pod rzeką Żylicą i przecisku pod ul. Beskidzką.

W związku z realizacją przedsięwzięcia w rejonie cieków wodnych konieczne będzie wykonanie ich przekroczenia. Łącznie planuje się wykonanie 4 przekroczeń cieków wodnych.

Przekroczenie cieku Żylica planuje się metodą wykopu otwartego, co wiąże się z rozebraniem umocnień skarp i dna w tym rejonie oraz usunięciem zieleni. W rejonie przekroczenia koryto Żylicy umocnione jest grubym narzutem kamiennym. Wśród drzew przeznaczonych do usunięcia nie zidentyfikowano drzew dziuplastych oraz o średnicy pnia większej niż 50 cm. Jak wynika z uzupełnienia do kip, nie wyklucza się wykonania przejścia pod korytem cieku Żylica metodą bezwykopową, jednak metoda wykopu otwartego z uwagi na trudne warunki gruntowe oraz wymaganą wysoką precyzję wykonania przejścia, jest bardziej uzasadniona. Roboty ziemne i montażowe wykonywane będą połowami szerokości koryta w celu utrzymania nienaruszonego przepływu wód na szerokości co najmniej 4 m. Po zakończeniu robót umocnienie koryta zostanie odtworzone. Powyższe prace prowadzone będą przy niskich stanach wód i niezahamowanym przepływie wody tj. z zachowaniem przepływu biologicznego, w sposób minimalizujący zanieczyszczenie i zamulenie płynących wód, spowodowane naruszeniem osadów dennych i zboczowych. Przy zachowaniu takich warunków nie dojdzie do trwałego i znaczącego negatywnego wpływu na elementy biologiczne oraz hydromorfologiczne cieku. Dodatkowo w decyzji wskazano, aby umocnienia wykonane były wyłącznie z materiału naturalnego. Natomiast narzut kamienny może zostać zastosowany bez użycia siatki.

Przejście nr 2 zostanie wykonane również metodą przekopu otwartego pod dnem dwóch potoków bez nazwy, w rejonie ich połączenia na terenie działki nr 946 i 941/1. Rozebrane umocnienia również zostaną odtworzone po zakończeniu prac. Przejście nr 3 zostanie wykonane pod przepustem ramowym przeprowadzającym ciek bez nazwy pod ul. Szczytową. Ingerencja w koryto cieku nie będzie miała miejsca. Przejście nr 4 również zostanie wykonane pod przepustem przeprowadzającym ciek bez nazwy pod drogą gruntową (działka nr 941/3) bez ingerencji w stan koryta cieku.

W uzupełnieniu do kip wskazano, że w celu ograniczenia możliwości przedostania się zwierząt w rejon prowadzonych prac będzie zastosowaniu ogrodzenia siatkowego na granicy lasu w północnej części terenu realizacji przedsięwzięcia, w rejonie ul. Szczytowej. Dodatkowo, w rejonach cieków, gdzie możliwe jest występowanie płazów, w uzupełnieniu do kip zaproponowano zastosowanie wygrodzeń herpetologicznych wzdłuż wykopów, po obu stronach, obejmujące również ciągi komunikacyjne dla pracowników budowy. W pkt c) decyzji wskazano parametry, jakie powinny charakteryzować tego rodzaju wygrodzenie w celu zapewnienia skuteczności jego działania. Wskazano także rozwiązania, które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu prac budowlanych na zwierzęta, w tym płazy, które mogą pojawić się na placu budowy i w rejonie prowadzenia prac.

Dodatkowo, w uzupełnieniu do kip wyjaśniono, że wykopy będą zasypywane na bieżąco. W przypadku pozostawiania wykopów otwartych będą one zabezpieczane przed przedostaniem się do nich zwierząt poprzez zastosowanie przykrycia z płyt lub wygrodzeń siatkowych. Przed rozpoczęciem prac na danym odcinku pas robót będzie kontrolowany pod kątem występowania na jego terenie zwierząt.

Należy podkreślić, że Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagała będzie

niszczenia, zrywania, uszkodzania roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia - tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Odpady które mogą powstać podczas realizacji inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz.10) należą do następujących grup: 12, 13, 15, 17, 20. Należy zaznaczyć, że materiały plastikowe, zastosowane do budowy poszczególnych elementów sieci kanalizacyjnej są neutralne w stosunku do środowiska, posiadają odpowiednie atesty i dopuszczenia do zabudowy w ziemi. Orientacyjna ilość odpadów z tworzyw sztucznych może wynieść ok. 150-200 kg. Innym odpadem, powstającym w trakcie robót będą okruchy asfaltobetonu (tzw. destruktu) powstające podczas rozbiórki nawierzchni asfaltowej ul. Szczytowej. Jest to jednak materiał również podlegający recyklingowi. Odbierany przez specjalistyczne firmy, zostaje zmielony a następnie ponownie wykorzystywany jako utwardzenia powierzchniowe lokalnych dróg, o niskich wymaganiach w zakresie nośności warstwy jezdnej. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się powstanie ok. 370 t destruktu asfaltowego. W trakcie prac budowlanych powstaną jeszcze niewielkie ilości innych odpadów - tłuczeń do ponownego wykorzystania oraz resztki betonu, opakowania papierowe i foliowe, śmieci pozostawiane przez pracowników itp. - do wywiezienia przez firmy, zajmujące się profesjonalnie odbiorem, składowaniem i utylizacją odpadów. Podczas realizacji przedsięwzięcia oraz późniejszej eksploatacji obiektu nie będą przeprowadzane prace rozbiórkowe, mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Na etapie realizacji inwestycji nie będą powstawać ścieki technologiczne, które mogłyby zagrozić środowisku naturalnemu. Realizacją potrzeb socjalno-bytowych pracowników będzie zabezpieczona poprzez przenośne toalety TOI-TOI, które będą ustawione w rejonach prowadzonych prac budowlanych. Sukcesywną wymianą sanitariatów i utylizacją ścieków zajmie się specjalistyczna firma, na podstawie pisemnego zlecenia wykonawcy.

Roboty budowlane związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia będą miały charakter czasowy i uciążliwości występujące podczas ich trwania będą krótkotrwałe i przemijające.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Jak wynika z kip, jedynie budynek nr 49-49a przy ul. Szczytowej znajduje się bezpośrednio w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Inwestycja z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony Parku.

Zlokalizowana będzie poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 w odległości ok. 2,4 km.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia oraz niewielki zasięg możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, nie przewiduje się negatywnego wpływu na przedmioty ochrony ostoi.

Z danych przestrzennych będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że inwestycja będzie realizowana w zasięgu korytarza Lasy Beskidu Śląsko-Żywieckiego oraz częściowo w obszarze węzłowym korytarza migracji zwierząt drapieżnych i kopytnych. Z uwagi jednak na zakres przedsięwzięcia i jego rodzaj, nie przewiduje się, aby wpłynęło ono na funkcjonalność tych korytarzy.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200062132749 „Żylica”, o długości 47,93 km, powierzchni zlewni 101,67 km². Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Dz.U. z 2016 r. poz. 1911, z późn. zm.) jest to silnie zmieniona część wód, której stan/potencjał został określony jako umiarkowany, stan chemiczny - poniżej stanu dobrego, a stan ogólny - zły, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Planowana inwestycja nie powinna wpłynąć negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych ww. jednolitej części wód.

Inwestycja znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW2000158 o powierzchni JCWPd 1482,8 km² dla której ocena stanu ilościowego została określona jako dobra, ocena stanu chemicznego dobra, ogólny stan dobry, niezagrożona ryzykiem

nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 348 - Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski).

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy *Prawo wodne*.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy *Prawo wodne*.

W tym przypadku inwestycja swym oddziaływaniem obejmuje cztery korytarze ekologiczne: dla ssaków kopytnych, ssaków drapieżnych oraz ptaków lecz ze względu na małą skalę przedsięwzięcia, oraz przyleganie do drogi publicznej oraz innej zabudowy, a także obecność w sąsiedztwie rozległych terenów leśnych nie zakłóci migracji zwierząt.

Obszar inwestycji nie jest obszarem uzdrowiskowym ani obszarem ochrony uzdrowiskowej ani obszarem ochrony uzdrowiskowej. Nie leży na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży. Planowane prace nie będą oddziaływać na krajobrazy mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie stwierdzono, że inwestycja nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przy zachowaniu warunków, jakie zostały wskazane w pkt II niniejszego postanowienia. Z uwagi na skalę inwestycji i odległość od granicy państwa (ok. 24 km) nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, a także biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, tut. organ wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Równocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony biorące udział w postępowaniu zostały zawiadomione obwieszczeniem GKHIR.6220.5.2022 z dnia 16.08.2022 r. (data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17.08.2022 r.) o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków.

W ustawowym terminie, do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, przy czym złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat do dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat, od organu, który wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Przypomina się, iż zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:


- 1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;
- 2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczyrk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- charakterystyka przedsięwzięcia stanowi, jako załącznik integralną część decyzji

Oплата skarbowa z tytułu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została uiszczona w wysokości 205 zł (część I ust. 45 kolumna 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).



mgr inż. Wojciech Kufel
Za BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Gmina Szczyrk – Pełnomocnik Ryszard Grubka „WODSYSTEM” mgr inż. Ryszard Grubka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Olszowa 61
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a - tablica ogłoszeń (liczba stron powyżej 10)
3. GKH a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 21;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla posesji, zlokalizowanych w rejonie ul. Szczytowej, Beskidzkiej, Pod Brzezina i Bratków w Szczypku na działkach o nr ewid.: 670/1, 673/1, 668/2, 941/2, 668/1, 668/3, 652/1, 652/2, 655/2, 682/1, 661, 660, 649, 657/1, 682/2, 742, 658, 674, 459, 513/5, 941/1, 685, 653/1, 659, 681, 647, 8320, 8321, 1672/1, 293, 512, 731/4, 748/4, 461, 2090/2, 686, 687, 702, 942, 629, 943, 945, 1691, 946, 950, 683, 941/3, 708/1, 709/1, 940, 711, 931, 930, 927, 703, 750, 749/1, 747/2, 642/1, 641, 640/2, 757/1, 757/4, 755/1, 620/8, 620/6, 758/6, 706/3, 752/5, 8188, 713, 714, 753, 757/5, 724, 726, 728/1, 729, 727/3, 731/7, 731/6, 764/4, 764/8, 733/2, 766, 738/1, 772, 774/1, 774/2, 773, 752/2, 760/3, 760/2, 947, 315/1, 347, 346, 345/1, 774/3.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- 1) sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej zbiorczej o długości całkowitej ok. 2250 m,
- 2) przykanaliki sanitarne z o długości całkowitej ok. 400 m,
- 3) zabudowę ok. 110 szt. studzienek rewizyjnych,
- 4) wykonanie przejścia kanałem o długości ok. 25 m pod rzeką Żylicą, w stalowej rurze ochronnej oraz czterech przejść pod lokalnymi ciekami w rurach ochronnych o całkowitej długości ok. 25 m,
- 5) wykonanie przejścia kanałem o długości ok. 20 m pod jezdnią ulicy Beskidzkiej w rurze stalowej ochronnej metodą bezwykopową.

Przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej metodą tradycyjną tzn. układania w wykopie otwartym umocnionym. Planowana kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami będzie układana na głębokościach od 1,5 do 3,0 m ppt, lokalnie możliwe są zagłębienia na poziomie ok. 4-5 m ppt w rejonie przejścia pod rzeką Żylicą i przecisku pod ul. Beskidzką.

W związku z realizacją przedsięwzięcia w rejonie cieków wodnych konieczne będzie wykonanie ich przekroczenia. Łącznie planuje się wykonanie 4 przekroczeń cieków wodnych.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Włodzisław Kufel
Z-ca BURMISTRZA

