

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**


ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl – www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.4363.KW.9.2022

L.dz.9905.2022



Bielsko-Biała, 04.11.2022 r.

**Burmistrz Miasta Szczyrk
ul. Beskidzka 4,
43 – 370 Szczyrk**

**Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Szczyrk
w miesiącu wrześniu 2022 r.**

Zgodnie z § 20 ustęp 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r, poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań:

- OL-704/BŚ/390-01/2022/S,
- OL-704/BŚ/391-01/2022/S,
- WL/2457/2022,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta Szczyrk w miesiącu wrześniu 2022 r.

Ponadto informuje się, że w próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej w dniu 14.09.2022 r. z indywidualnego ujęcia wodociągowego Krupówka Resort Szczyrk Apartamenty i Domki w Szczyrku przy ul. Poziomkowej 27a, stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę obiektu, w oparciu o wyniki badań próbki wody, stwierdzono jakość wody zgodną z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z kolei w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej również w dniu 14.09.2022 r. z indywidualnego ujęcia wodociągowego Górská Legenda w Szczyrku przy ul. Górská 62, stwierdzono obecność bakterii grupa coli i Enterokoki kałowe, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę obiektu, w oparciu o wyniki badań próbki wody, stwierdzono jakość wody zgodną z wymogami w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43 – 370 Szczyrk (e-puap)
2. ONS-HKiŚ - a/a

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz
podpisano elektronicznie