

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.903.201.2023

Bielsko-Biała, 10.11.2023 r.

lp.14988.2023

**Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4,
43 – 370 Szczyrk**

**Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Szczyrk
w miesiącu wrześniu 2023 r.**

Zgodnie z § 20 ustęp 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r, poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań:

- WL/2525/2023,
- WL/2527/2023,
- WL/2464/2023,
- OL-9051/BŚ/474-01/2023/S,
- OL-9051/BŚ/453-01/2023/S,
- OL-9051/BŚ/451-01/2023/S,
- WL/2817/2023,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta Szczyrk w miesiącu wrześniu 2023 r.

Ponadto informuje się, że w próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.09.2023 r. z indywidualnego ujęcia wodociągowego Gościńca Salmopolskiego w Szczyrku przy ul. Wiślańskiej 56a, stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę obiektu, w oparciu o wyniki badań próbki wody, stwierdzono jakość wody zgodną z wymogami w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz
podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43 – 370 Szczyrk (e-puap)
2. ONS-HKiŚ - a/a