

AM

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

*ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała*


*tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63*

*email: psse.bielskobiata@pis.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala*

ONS-HKiŚ.4363.1.2021

Bielsko-Biała, 22.07.2021r.

L.dz. 7215.2021



**Burmistrz Miasta  
Szczyrk**

## **Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2021 r. na terenie miasta Szczyrk.

Woda na teren miejscowości Szczyrk dostarczana była przez:

- Stację Uzdatniania Wody w Szczyрку, 43-370 Szczyrk ul. Myśliwska 168, należąca do AQUA S.A., 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23.

Na terenie gminy działają również podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej będące pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 13 próbek wody, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej pobrano 26 próbek wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.

poz. 2294) – w jednej próbce wody pochodzących z indywidualnych ujęć stwierdzono obecność bakterii grupy coli i *Escherichia coli*. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wydał decyzje administracyjne unieruchamiające własne ujęcia wodociągowe wraz z ich wewnętrzną instalacją wodociągową, po przeprowadzeniu działań naprawczych i wykonaniu ponownych badań laboratoryjnych potwierdzono jakość wody zgodną z wymogami w/w rozporządzenia.

Wszystkie pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Przedsiębiorcy nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w §12 w/w rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie miasta dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody,
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych,
- stwierdzenia, iż zdarzenia związane z wystąpieniem bakterii grupy coli miały charakter incydentalny oraz niezwłocznie podjęto działania naprawcze,
- niewystąpienia, innych niż powyższe, zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia,

uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Szczyrk.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej:  
  
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Miejski Szczyrk ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk,
2. ONS-HKiŚ - a/a.